

Beboerinformasjon 2-2026

Informasjon om forsinket brannvarsling

Forsinket brannvarsling til brannvesenet.

Sameie har nå fått installert forsinket varsling til brannvesenet ved uønsket utløst brannalarm i leilighet. Dette vil si at vi har to minutter på oss til å avstille alarmer før alarmer blir videresendt til brannvesenet. Dette vil forhåpentligvis være et tiltak som kan bidra til at vi kan forhindre alarmer som blir utløst uten at det brenner, ved for eksempel matlaging.

Instruksen for avstilling av alarm er hengt opp ved alle operatørpanelene. Det vil også bli distribuert et eksemplar til hver leilighet som det anbefales å sette inn i leilighetens boligperm. Det er et operatørpanel i hver oppgang i tillegg til et i inngangspartiet ved postkassene.

I nr 11 er det et panel i 2. etg + et ved postkassene

I nr 13 er det et panel i 2.etg

I nr 15c er det et panel i 2.etg

I nr 15d er det et panel i 3.etg.



Når vi skal avstille uønsket brannalarm er det to knapper på operatørpanelet som er viktige å kjenne til.

Knapp avmerket i rød boks er knappen som avstiller alarmklokkene.

Knapp som er avmerket i grønn boks tilbakestill alarmer. Denne knappen skal du holde inne 2-3 sekunder etter at klokkene er avstilt. Viktig at dette blir gjort i riktig rekkefølge.

SAMEIET MASSERUD TERRASSE

To minutter forsinkelse kan kanskje høres litt lite ut, men det er det vi har tillatelse til. Det anbefales at alle gjør seg kjent med operatørpanelet til brannsentralen. Det er også en fordel om man «prøvegår» avstanden fra egen leilighet til panelet slik at man får testet ut hvor god eller dårlig tid man har. Styret vil ta initiativ til opplæring på panelene. Vi har også fått etablert en kontaktperson i hver oppgang som vil kunne bistå til opplæring og videre oppfølging.

BRUKERINSTRUKS**Når en detektor i leilighet aktiveres og leilighetsforsinkelse er aktiv**

- Lokal alarm kan høres i leilighet
- På brannsentralens panel lyser nå BRANN(i gul klamme på bilde av panel)
- Intern summer i panelet er aktivert
- Full alarm er ikke sendt til brannvesen ennå

Tiltak ved lokal alarm i leilighet

1. Start utlufting av leilighet
2. Gå umiddelbart til operatørpanelet
3. Les melding i displayet og sjekk om alarmen gjelder din leilighet
4. Dersom alarmen gjelder din leilighet, sett i nøkkel og vri om til høyre
5. Trykk knapp for avstill klokke
6. Trykk og hold knapp tilbake i 2-3 sekunder for å kvittere ut alarm.
7. Dersom alarmen starter på nytt, har ikke røyken blitt borte fra detektor. Gjenta prosessen fra steg 1

Dersom forsinkelsestiden utløper uten tiltak

- Anlegget går automatisk over i full brannalarm
- Brannvesenet blir tilkalt
- Følg intern branninstruks

Viktig å minne på at når alarmen er gått over i full brannalarm er det ikke lov å slå av still klokke før situasjonen er avklart. Hvor, eventuelt brenner det, eller om det er falsk alarm.